

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области**

460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1

Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-grn@esoo.ru

ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Предписание № 07-174-П

г. Оренбург

«26» декабря 2016 г.

Юргенсон Татьяна Владимировна, специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков,
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки, проведенной в соответствии с распоряжением № 07-174-П от 25.11.2016 г. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 27" (МБДОУ № 27), юридический и фактический адрес: 460045, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 55А, ИНН 5610041342, ОГРН 1025601026648.

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)
установила: выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

(указать нарушения, которые были выявлены при проверке, с указанием: соответствующих обстоятельств - объекта, вида деятельности (услуг), продукции и т.п.; норм законодательства, предусматривающих обязательные требования)

1. Площадь помещений на одного ребенка по списку недостаточна во всех группах (нарушение п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13).

2. Сушильный шкаф, расположенный между постирочной и гладильной не функционирует, сушка белья осуществляется в помещении прачечной на веревках, вытяжная вентиляция с механическим побуждением для удаления избыточной влаги в прачечной также неисправна, нарушение п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

3. Температура горячей воды в точках разбора в буфетных (моечных) группах 3-4 лет № 1, 4-5 лет и 6-7 лет не соответствует требованиям санитарных правил и нормативов, что подтверждается протоколом проведения экспресс-методов №306 от 08.12.2016г., температура воды в точках разбора составила соответственно 59,6°C, 59,1°C, 58,9°C, при норме +65°C (нарушение п.п. 13.10, 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13).

4. Воспитанники 2 младшей группы № 1 (младшей дошкольной группы) не обеспечены санитарно-техническим оборудованием (унитазы), используются горшки, нарушение п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

ПРЕДПИСЫВАЮ:

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 27", заведующему (МБДОУ № 27)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Решить вопрос о комплектовании новых групп исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5м² на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0м² на одного ребенка (п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13). **Срок – 01.06.2017г.**

2. Обеспечить исправность сушильного шкафа и вентиляции с механическим побуждением в прачечной, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. **Срок – 20.11.2018г.**

3. Довести температуру горячей воды в точках разбора в буфетных (моечных) до нормативных значений (+65°C), при необходимости установить резервные источники горячего водоснабжения в буфетных (п.п. 13.10, 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.1.11 СанПиН 2.1.4.1074-01. **Срок – 20.11.2018г.**

4. Установить во 2 младшей группе № 1 (где используются горшки) унитазы, нарушение п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. **Срок – 20.11.2018г.**

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в **письменном виде** по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1, в срок не позднее **3 дней** от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений.

специалист-эксперт отдела надзора по

гигиене детей и подростков
(должность лица, выдавшего предписание)

Ю
(подпись)

Юргенсон Татьяна Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему должностному лицу.

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 27", заведующего МБДОУ № 27 Лонкину Ольгу Николаевну.

Предписание получил: «24» ноября 2016г. заведующий МБДОУ № 27 Лонкина Ольга Николаевна

Лонкина Ольга Николаевна
(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического лица)

Отметка о направлении предписания заказным письмом: _____